




# RAPPORT DE VERIFICATION DES ROBINETS D'INCENDIE ARMES

**SICLI DIJON**  
 PARC D'ACTIVITE VALMY  
 8D RUE JEANNE BARRET BAT A-RDC  
 21000 DIJON  
 TEL. : 03.54.16.50.01 FAX : 03.80.57.49.34

*Afin de respecter la réglementation applicable, et aussi garantir la pérennité de vos installations de sécurité, sauf avis contraire de votre part reçu 90 jours avant, Sicli interviendra chaque année à la même période pour réaliser la visite de vérification de vos matériels. A l'issue, un bon de visite ("BV") sera établi par Sicli et visé par votre responsable pour attester de l'exécution de la Prestation conformément aux Conditions Générales de Vente Sicli. Une facture correspondant à la prestation effectuée selon le tarif en vigueur au jour de la visite vous sera alors adressée.*

|                                  |             |     |
|----------------------------------|-------------|-----|
| <b>RAPPEL RENSEIGNEMENTS</b>     |             |     |
| DOSSIER : 02-9064994             | CLIENT : N5 | Non |
| DOSSIER SUIVI PAR : PAPA LAURENT |             |     |

**RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>OBSERVATIONS :</b>  |   |   |
| ADRESSE DE VÉRIFICATION :<br><br><b>LA CHABLISIENNE LOGISTIQUE</b><br><br>ZONES DES LYS<br>RUE DES VENDANGES<br><br>89800 CHABLIS<br><br>ETABLISSEMENT : 06834960012 | <b>NOM CLIENT :</b> MR DHEURLE ERIC<br><br>Certifie l'exactitude des renseignements donnés. | <b>SIGNATURE :</b><br><br> |
|  | <b>DATE DE VÉRIFICATION :</b> 15/03/2019  |   |

| RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS |  |         |                |                |       |                      |                          |               |  |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------|--|
| N°   | EMPLACEMENT  | ANNEE   | TYPE DE POSTE  | LONGUEUR TUYAU | Ø RIA | DIFFUSEUR            | PRESSION DYNAMIQUE (BAR) | INFO APPAREIL |  |
| 2018671652                                   | N°1 ENTREPOT LES LYS SORTIE PARKING FUIITE A L.AXE               | 03/2005 | FIXE           | 30             | 25    | DMF/A VISSE DIFFUSE  | 0.0                      | 55            |  |
| 2018671653                                   | N°4 ENTREPOTS LES LYS SOUS LES RACLES/ CABLE ELEC DANS BRAS RIA/ | 03/2005 | FIXE           | 30             | 25    | DMF/A VISSE DIFFUSE  | 0.0                      | 55            |  |
| 2018671654                                   | N°3 ENTREPOT LES LYS QUAI 2                                      | 03/2000 | FIXE           | 30             | 25    | DMF/A VISSE DIFFUSE  | 0.0                      | 55            |  |
| 2018671655                                   | N°5 ENTREPOT LES LYS QUAI  | 03/2005 | AUTRE PIVOTANT | 30             | 25    | DMF/B VISSE EN NAPPE | 0.0                      | 55            |  |
| 2018671656                                   | N°4 ENTREPOT LES LYS QUAI 3                                      | 03/2005 | PIVOTANT       | 30             | 25    | SA SERTI DIFFUSE     | 0.0                      | 55            |  |

1

250 Appareil non traité

55 RIA en bon état



Service de validation et de maintenance d'installation de RIA/PIA (Référentiel J5/F5)  
Service de maintenance SDN (Référentiel F17)  
Service d'installation de SDN (Référentiel I17)  
Délivré par CNPP – www.cnpp.com



Service d'installation et de maintenance d'extincteurs mobiles (règlement 14 – NF 285)  
Certificat n° : 2450404-285  
Marques délivrées par le CNPP – www.cnpp.com  
et AFNOR Certification – www.marque-nf.com

CHUBB France  
SIEGE SOCIAL: PARC ST CHRISTOPHE – POLE MAGELLAN 1  
10, Avenue rue l'Entreprise 95862 CERGY PONTOISE  
Tél: 01 30 17 37 37 – Fax: 01 30 17 37 38  
SCS AU CAPITAL DE 32 302 720 € TVA FR 46 702 000 522  
702 000 522 RCS PONTOISE – APE 4321A



| QUESTIONNAIRE |  |     |     |
|---------------|--|-----|-----|
|               | QUESTION   | Oui | Non |
|               | ZONE NON COUVERTE PAR DEUX JETS                    |     | X   |
|               | BESOIN D'UN SURPRESSEUR?                           |     | X   |
|               | DYSFONCTIONNEMENT DU SURPRESSEUR?                  |     | X   |
|               | EXISTENCE D'UN SURPRESSEUR NON VERIFIE?            |     | X   |
|               | TUYAUTERIES NON IDENTIFIEES                        |     | X   |
|               | COMBIEN D'ETIQUETTES SONT NECESSAIRES?             |     |     |
|               | DISPOSITIF ANTI-POLLUTION NON VERIFIE ?            |     | X   |
|               | RESERVOIR NON VERIFIE DE PUIS PLUS DE 5 ANS?       |     | X   |
|               | CANALISATIONS EXPOSEES AU GEL NON PROTEGEES?       |     | X   |
|               | VANNES D'ISOLEMENT NON IDENTIFIEES                 |     | X   |
|               | COMBIEN D'ETIQUETTES SONT NECESSAIRES?             |     |     |
|               | ABSENCE DE MANOMETRE AU RIA LE PLUS DEFAVORISE     |     | X   |
|               | BESOIN D'UN LOT DE RECHANGE ?                      |     | X   |
|               | REGISTRE DE SECURITE NON SIGNE, DATE ET RENSEIGNE  |     | X   |
|               | BESOIN D'UN REGISTRE DE SECURITE                   |     |     |
|               | PAS D'ANALYSE CORROSION TUYAUT. DEPUIS + DE 10 ANS |     | X   |



Service de validation et de maintenance d'installation de  
RIA/PIA (Référentiel J5/F5)  
Service de maintenance SDN (Référentiel F17)  
Service d'installation de SDN (Référentiel I17)  
Délivré par CNPP – www.cnpp.com



Service d'installation et de maintenance  
d'extincteurs mobiles (règlement 14 – NF 285)  
Certificat n° : 2450404-285  
Marques délivrées par le CNPP – www.cnpp.com  
et AFNOR Certification – www.marque-nf.com

**CHUBB France**  
SIEGE SOCIAL: PARC ST CHRISTOPHE –POLE MAGELLAN 1  
10, Avenue rue l'Entreprise 95862 CERGY PONTOISE  
Tél: 01 30 17 37 37 – Fax: 01 30 17 37 38  
SCS AU CAPITAL DE 32 302 720 € TVA FR 46 702 000 522  
702 000 522 RCS PONTOISE – APE 4321A

